punto allaccio rete elettrica ENEL

pozzetto di derivazione da 40x40x50

quadro elettrico generale Condominiale

punto luce fluorescente 125 W/Hg a sospensione centrale

punto luce fluorescente 125 W/Hg a Candelabro su palo conico

Rete di illuminazione pubblica

Rete elettrica in cavi quadripolari tipo "BUTILTENAX", posata in tubazioni di cemento ø 150

tubazione contenimento dei cavi dell'impianto telefonico in tubi di cemento ø 100

Quadretto dotato di interruttore automatico magnetotermico 2x15A

Per copia conforme all'originale

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dr. Ing. Antonio Nurchi)

Gestione Case Lavoratori Legge 14-2-63 N° 60	Programma d'intervento N° 1541	I. A. C. P. CAGLIARI
COSTRUZIONI GES.CA.L IN CARBONIA		5
PLANIMETRIA SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO	RAPP. 1:500	